

Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :  
MURIEL RIVET - 02 38 77 33 76 -  
Fax : 02 37 36 29 93

**Destinataire(s)**  
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIDEPE DU VAL ST CYR  
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SENONCHES  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX

[résultats à afficher en mairie](#)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**SIDEPE DU VAL ST CYR**

|                       |   |               |                                    |
|-----------------------|---|---------------|------------------------------------|
| Prélèvement           | 00068746                                  | Commune       | SENONCHES                          |
| Unité de gestion      | 0321 SIDEPE DU VAL ST CYR                 | Prélevé le :  | mercredi 30 septembre 2015 à 09h47 |
| Installation          | TTP 000596 LA CROIX STE ANNE              | par :         | ARTHUR DE FERLUC                   |
| Point de surveillance | S 0000003041 RESERVOIR CROIX STE ANNE N°2 | Type visite : | P2                                 |
| Localisation exacte   | ROBINET DISTRIBUTION                      |               |                                    |

**Mesures de terrain**

|                      | Résultats |         | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|----------------------|-----------|---------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                      |           |         | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| Température de l'eau | 11.3      | °C      |                    |            |                       |            |
| pH                   | 7.89      | unitépH |                    |            | 6.50                  | 25.00      |
| Chlore libre         | 0.31      | mg/LCl2 |                    |            |                       | 9.00       |
| Chlore total         | 0.33      | mg/LCl2 |                    |            |                       |            |

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : 28P2D

Code SISE de l'analyse : 00074893

Référence laboratoire : LSE1509-47617

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

|                                    |      |         |  |  |  |       |
|------------------------------------|------|---------|--|--|--|-------|
| Aspect (qualitatif)                | 0    | qualit. |  |  |  |       |
| Coloration                         | <5   | mg/L Pt |  |  |  | 15,00 |
| Coloration après filtration simple | <5   | mg/L Pt |  |  |  | 15,00 |
| Odeur (qualitatif)                 | 0    | qualit. |  |  |  |       |
| Saveur (qualitatif)                | 0    | qualit. |  |  |  |       |
| Turbidité néphélobimétrique NFU    | 0.21 | NFU     |  |  |  | 2.00  |

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

|                                    |    |         |  |   |  |   |
|------------------------------------|----|---------|--|---|--|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1  | n/mL    |  |   |  |   |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL    |  |   |  |   |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | <1 | n/100mL |  |   |  | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS             | <1 | n/100mL |  | 0 |  |   |
| Escherichia coli /100ml -MF        | <1 | n/100mL |  | 0 |  |   |

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

|  |       |               |  |  |      |      |
|--|-------|---------------|--|--|------|------|
| Carbonates                                     | 0     | mg/LCO3       |  |  |      |      |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4            | 2     | à l'équilibre |  |  | 1.00 | 2.00 |
| Hydrogénocarbonates                            | 140,0 | mg/L          |  |  |      |      |
| pH   | 8.00  | unitépH       |  |  | 6.50 | 9.00 |
| pH d'équilibre à la 1 <sup>e</sup> échantillon | 8.06  | unitépH       |  |  |      |      |
| Titre alcalimétrique                           | 0,00  | °F            |  |  |      |      |
| Titre alcalimétrique complet                   | 11.45 | °F            |  |  |      |      |
| Titre hydrotimétrique                          | 12.2  | °F            |  |  |      |      |

**MINERALISATION**

|                     |      |       |  |  |        |         |
|---------------------|------|-------|--|--|--------|---------|
| Calcium             | 43.2 | mg/L  |  |  |        |         |
| Chlorures           | 15.6 | mg/L  |  |  |        | 250.00  |
| Conductivité à 25°C | 294  | µS/cm |  |  | 200.00 | 1100.00 |
| Magnésium           | 3.35 | mg/L  |  |  |        |         |
| Potassium           | <0.5 | mg/L  |  |  |        |         |
| Sodium              | 9.1  | mg/L  |  |  |        | 200.00  |
| Sulfates            | 5.5  | mg/L  |  |  |        | 250.00  |

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

|                   |       |      |  |       |  |      |
|-------------------|-------|------|--|-------|--|------|
| Ammonium (en NH4) | <0.05 | mg/L |  |       |  | 0.10 |
| Nitrates (en NO3) | 2.2   | mg/L |  | 50.00 |  |      |
| Nitrites (en NO2) | <0.02 | mg/L |  | 0.10  |  |      |

**OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES**

|                         |     |        |  |  |  |      |
|-------------------------|-----|--------|--|--|--|------|
| Carbone organique total | 0.3 | mg/L C |  |  |  | 2.00 |
|-------------------------|-----|--------|--|--|--|------|

**FER ET MANGANESE**

|                 |     |      |  |  |  |        |
|-----------------|-----|------|--|--|--|--------|
| Fer total       | <10 | µg/l |  |  |  | 200.00 |
| Manganèse total | <10 | µg/l |  |  |  | 50.00  |

**OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.**

|                      |        |         |  |       |  |        |
|----------------------|--------|---------|--|-------|--|--------|
| Aluminium total µg/l | <10    | µg/l    |  |       |  | 200.00 |
| Arsenic              | <2     | µg/l    |  | 10.00 |  |        |
| Baryum               | <0,010 | mg/L    |  | 0,70  |  |        |
| Bore mg/L            | <0,010 | mg/L    |  | 1,00  |  |        |
| Cyanures totaux      | <10    | µg/l CN |  | 50,00 |  |        |
| Fluorures mg/L       | 0,11   | mg/L    |  | 1,50  |  |        |
| Mercuré              | <0,50  | µg/l    |  | 1,00  |  |        |
| Sélénium             | <2     | µg/l    |  | 10,00 |  |        |

**PESTICIDES TRIAZINES**

|           |        |      |  |      |  |  |
|-----------|--------|------|--|------|--|--|
| Améthryne | <0,055 | µg/l |  | 0,10 |  |  |
|-----------|--------|------|--|------|--|--|

|   |        |      |  |      |  |  |
|---|--------|------|--|------|--|--|
| Atrazine                                  | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Cvanazine                                 | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Cyromazine                                | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Desmétrvne                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dimethametrvn                             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Hexazinone                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Métamitrone                               | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Métribuzine                               | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Prométhrine                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Prométon                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Proazine                                  | <0.025 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Sébuthylazine                             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Secbuméton                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Simazine                                  | <0.045 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Simétryne                                 | <0.025 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Terbuméton                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Terbutylvazin                             | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Terbutryne                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Thidiazuron                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Trietazine                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>METABOLITES DES TRIAZINES</b>          |        |      |  |      |  |  |
| Atrazine-2-hydroxy                        | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Atrazine-déisopropvl                      | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Atrazine déséthvl                         | <0.040 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Atrazine déséthvl-2-hydroxy               | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Propazine 2-hydroxy                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Sebuthylazine 2-hydroxy                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Sebuthylazine déséthvl                    | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Simazine hydroxy                          | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Terbuméton-déséthvl                       | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Terbutylvazin déséthvl                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Trietazine 2-hydroxy                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Trietazine deséthvl                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES UREES SUBSTITUEES</b>       |        |      |  |      |  |  |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée               | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Buturon                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorimuron-éthvl                         | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chloroxuron                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorsulfuron                             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlortoluron                              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Cvcluron                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Daimuron                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Desméthylisoproturon                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Difénoxuron                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diflubenzuron                             | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diuron                                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ethidimuron                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fénuron                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fluométron                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Forchlorfenuron                           | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Iodosulfuron-méthvl-sodium                | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Isoproturon                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Linuron                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Métabenzthiazuron                         | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Métobromuron                              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Métoxuron                                 | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Monolinuron                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Monuron                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Néburon                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Siduron                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Sulfométhuron-méthvl                      | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Thébutiuron                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Trinéxapac-éthvl                          | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...</b> |        |      |  |      |  |  |
| Acétochlore                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Alachlore                                 | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Amitraze                                  | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Captafol                                  | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichlofluanide                            | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diméthénamide                             | <0.040 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fenhexamid                                | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Furalaxvl                                 | <0.035 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Isoxaben                                  | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Mefenacet                                 | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Mépronil                                  | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Métazachlore                              | <0.025 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Métolachlore                              | <0.035 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Napropamide                               | <0.045 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Orvzalin                                  | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pretilachlore                             | <0.035 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Propachlore                               | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Provxamide                                | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Tébutam                                   | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Tolvlfluanide                             | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES ARYLOXYACIDES</b>           |        |      |  |      |  |  |
| 2,4,5-T                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| 2,4-D                                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| 2,4-DB                                    | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| 2,4-MCPA                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| 2,4-MCPB                                  | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichloroprop                              | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diclofop méthvl                           | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fénoprop                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |

|   |        |      |  |      |  |  |
|---|--------|------|--|------|--|--|
| Haloxfvo-méthvl (R)                       | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Mécoprop                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Propaquizafop                             | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Quizalofop                                | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Quizalofop éthvle                         | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Triclopyr                                 | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES CARBAMATES</b>              |        |      |  |      |  |  |
| Aldicarbe                                 | <0.100 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Aldicarbe sulfoné                         | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Aldicarbe sulfoxyde                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Carbarvl                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Carbendazime                              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Carbétamide                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Carbofuran                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorbufame                               | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorprophame                             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diallate                                  | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diethofencarbe                            | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dimétilan                                 | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| EPTC                                      | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ethiohencarbe                             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fenoxycarbe                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Furathiocarbe                             | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Hvdroxvcarbofuran-3                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Iprovalicarb                              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Méthiocarb                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Méthomvl                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Molinate                                  | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Oxamvl                                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Promécarbe                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Propamocarbe                              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Prophame                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Propoxur                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Prosulfocarbe                             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pvrimicarbe                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Thiobencarbe                              | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Thiodicarbe                               | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Triallate                                 | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS</b> |        |      |  |      |  |  |
| Bromoxvnil                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dicamba                                   | <0.060 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dinitrocrésol                             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dinoseb                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dinoterbe                                 | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fénarimol                                 | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Imazaméthabenz                            | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ioxvnil                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pentachlorophénol                         | <0.060 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES ORGANOCHLORES</b>           |        |      |  |      |  |  |
| Aldrine                                   | <0.010 | µg/l |  | 0.03 |  |  |
| Chlordane                                 | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlordane alpha                           | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlordane béta                            | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlordécone                               | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| DDD-2,4'                                  | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| DDD-4,4'                                  | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| DDE-2,4'                                  | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| DDE-4,4'                                  | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| DDT-2,4'                                  | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| DDT-4,4'                                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dieldrine                                 | <0.010 | µg/l |  | 0.03 |  |  |
| Dimétachlore                              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Endosulfan alpha                          | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Endosulfan béta                           | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Endosulfan sulfate                        | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Endosulfan total                          | <0.070 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Endrine                                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| HCH alpha                                 | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| HCH béta                                  | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| HCH delta                                 | <0.035 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| HCH epsilon                               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| HCH gamma (lindane)                       | <0.008 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Heptachlore                               | <0.020 | µg/l |  | 0.03 |  |  |
| Heptachlore époxyde                       | <0.030 | µg/l |  | 0.03 |  |  |
| Heptachlore époxyde cis                   | <0.010 | µg/l |  | 0.03 |  |  |
| Heptachlore époxyde trans                 | <0.020 | µg/l |  | 0.03 |  |  |
| Hexachlorobenzène                         | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Hexachlorobutadiène                       | <0.50  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Isodrine                                  | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Méthoxvchlore                             | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Oxadiazon                                 | <0.040 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Quintozène                                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES</b>        |        |      |  |      |  |  |
| Azinphos éthvl                            | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Azinphos méthvl                           | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bromophos éthvl                           | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bromophos méthvl                          | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Cadusafos                                 | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Carboéthénation                           | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorfenvinphos                           | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorméphos                               | <0.045 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorovriphos éthvl                       | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorovriphos méthvl                      | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Coumaphos                                 | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |

|                                 |        |      |  |      |  |  |
|---------------------------------|--------|------|--|------|--|--|
| Déméton                         | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Deméton S méthvl sulfoné        | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diazinon                        | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichlofenthion                  | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichlorvos                      | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diméthoate                      | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Disvston                        | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ethion                          | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ethoprophos                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fenchlorphos                    | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fenitrothion                    | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fenthion                        | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fonofos                         | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Formothion                      | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Hepténophos                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Iodofenphos                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Isazophos                       | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Isofenvos                       | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Malathion                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Méthamidophos                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Méthidathion                    | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Mévinphos                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Naled                           | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ométhoate                       | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Oxvdéméton méthvl               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Parathion éthvl                 | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Parathion méthvl                | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Phorate                         | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Phosalone                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Phosphamidon                    | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Profénofos                      | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Propacite                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Proéatamphos                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pvrazophos                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pvrimiphos éthvl                | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pvrimiphos méthvl               | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Quinalphos                      | <0.045 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Sulfoteop                       | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Terbuphos                       | <0.045 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Tétrachlorvinphos               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Thiométon                       | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Triazophos                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Trichlorfon                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Vamidothion                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES STROBILURINES</b> |        |      |  |      |  |  |
| Kresoxim-méthyle                | <0.045 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES SULFONYLUREES</b> |        |      |  |      |  |  |
| Amidosulfuron                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Azimsulfuron                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bensulfuron-méthvl              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Cinosulfuron                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ethametsulfuron-méthvl          | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ethoxysulfuron                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Flazasulfuron                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Foramsulfuron                   | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Halosulfuron-méthvl             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Mésosulfuron-méthvl             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Metsulfuron méthvl              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Nicosulfuron                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Oxasulfuron                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Prosulfuron                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pyrazosulfuron éthvl            | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Rimsulfuron                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Sulfosulfuron                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Thifensulfuron méthvl           | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Trflusulfuron-méthvl            | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Triasulfuron                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Tribenuron-méthyle              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES TRIAZOLES</b>     |        |      |  |      |  |  |
| Aminotriazole                   | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Azaconazole                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bitertanol                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bromuconazole                   | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Cvdroconazol                    | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Difénoconazole                  | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Eooxvconazole                   | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fenbuconazole                   | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fludioxonil                     | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Flusilazol                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Flutriafol                      | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Hexaconazole                    | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Metconazol                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Mvclobutanil                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Penconazole                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Propiconazole                   | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Tébuconazole                    | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Triadiméfon                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Triadiminol                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES TRICETONES</b>    |        |      |  |      |  |  |
| Sulcotrione                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| <b>PESTICIDES DIVERS</b>        |        |      |  |      |  |  |
| 2,6 Dichlorobenzamide           | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Acifluorfen                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |

|                               |        |      |  |      |  |  |
|-------------------------------|--------|------|--|------|--|--|
| Aclonifen                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| AMPA                          | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Anthraquinone (pesticide)     | <0.035 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bénalaxyl                     | <0.040 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Benfluraline                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Benoxacor                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bentazone                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bifenox                       | <0.070 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bromacil                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bromopropylate                | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Bupirimate                    | <0.040 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Buprofézine                   | <0.030 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Butraline                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Captaf                        | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Carfentrazone éthyle          | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chinométhionate               | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorbromuron                 | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chloridazone                  | <0.080 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorophacinone               | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorothalonil                | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Chlorthal-diméthyl            | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Clomazone                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Clopyralid                    | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Clopyralid-mexyl              | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Cyprodinil                    | <0.040 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Desmethylnorflurazon          | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dibromométhane                | <0.50  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichlobénil                   | <0.045 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichloropropane-1.2           | <0.50  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichloropropane-1.3           | <0.50  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichloropropylène-1.3 cis     | <2.00  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichloropropylène-1.3 trans   | <2.00  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dichlorophène                 | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Dicofol                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diiflufénicanil               | <0.040 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diméthuron                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Diméthomorpho                 | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ethofomésate                  | <0.035 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fenpropidin                   | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fenpropimorpho                | <0.070 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fipronil                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Flumioxazine                  | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fluquinconazole               | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Flurochloridone               | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fluroxypir                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Fluroxypir-meptyl             | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Flurprimidol                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Folpel                        | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Glyphosate                    | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Hexachloroéthane              | <0.50  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Hexythiazox                   | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Imazalil                      | <0.15  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Iprodione                     | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Lenacil                       | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Mefenoxyl diethyl             | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Métaldéhyde                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Naptalame                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Norflurazon                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Ofurace                       | <0.040 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Oxadixyl                      | <0.040 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Oxfloufene                    | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pencvcuron                    | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pendiméthaline                | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Prochloraz                    | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Procymidone                   | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Propanil                      | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pymétrozine                   | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pyrifénol                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pyrifénol                     | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pyrifénol                     | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Pyriméthanol                  | <0.035 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Quinoxifène                   | <0.065 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Roténone                      | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Spiroxamine                   | <0.10  | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Teflubenzuron                 | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Terbacil                      | <0.025 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Tetradifon                    | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Total des pesticides analysés | <0.500 | µg/l |  | 0.50 |  |  |
| Tridemorpho                   | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Triflururon                   | <0.050 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Trifluraline                  | <0.020 | µg/l |  | 0.10 |  |  |
| Vinchloroline                 | <0.010 | µg/l |  | 0.10 |  |  |

**COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS**

|                            |        |      |  |      |  |  |
|----------------------------|--------|------|--|------|--|--|
| Bromochlorométhane         | <0.50  | µg/l |  |      |  |  |
| Bromométhane               | <1.00  | µg/l |  |      |  |  |
| Chlorure de vinyl monomère | <0.100 | µg/l |  | 0.50 |  |  |
| Dibromoéthane-1.2          | <0.50  | µg/l |  |      |  |  |
| Dichloroéthane-1.1         | <0.50  | µg/l |  |      |  |  |
| Dichloroéthane-1.2         | <0.50  | µg/l |  | 3.00 |  |  |
| Dichloroéthylène-1.1       | <0.50  | µg/l |  |      |  |  |
| Dichloroéthylène-1.2 cis   | <0.50  | µg/l |  |      |  |  |
| Dichloroéthylène-1.2 trans | <0.50  | µg/l |  |      |  |  |
| Dichlorométhane            | <5.0   | µg/l |  |      |  |  |
| Dichloropropène-2.3        | <0.50  | µg/l |  |      |  |  |

|  |        |      |  |  |        |        |
|--|--------|------|--|--|--------|--------|
| Tétrachloroéthane-1.1.2.2                      | <0.50  | µg/l |  |  |        |        |
| Tétrachloroéthylène-1.1.2.2                    | <0.50  | µg/l |  |  | 10.00  |        |
| Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène          | <0.50  | µg/l |  |  | 10.00  |        |
| Tétrachlorure de carbone                       | <0.50  | µg/l |  |  |        |        |
| Trichloroéthane-1.1.1                          | <0.50  | µg/l |  |  |        |        |
| Trichloroéthane-1,1,2                          | <0.50  | µg/l |  |  |        |        |
| Trichloroéthylène                              | <0.50  | µg/l |  |  | 10.00  |        |
| Trichlorofluorométhane                         | <0.50  | µg/l |  |  |        |        |
| <b>COMP. ORG. VOLATILS &amp; SEMI-VOLATILS</b> |        |      |  |  |        |        |
| Benzène  | <0,5   | µg/l |  |  | 1,00   |        |
| Butyl benzène sec                              | <0,5   | µg/l |  |  |        |        |
| Ethylbenzène                                   | <0,5   | µg/l |  |  |        |        |
| Toluène  | <1     | µg/l |  |  |        |        |
| Triméthylbenzène-1.2.3                         | <1     | µg/l |  |  |        |        |
| Xylène ortho                                   | <0.50  | µg/l |  |  |        |        |
| Xylène para                                    | <1     | µg/l |  |  |        |        |
| <b>CHLOROBENZENES</b>                          |        |      |  |  |        |        |
| Chlorobenzène                                  | <0.50  | µg/l |  |  |        |        |
| Chloroneb                                      | <0.020 | µg/l |  |  |        |        |
| <b>PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE</b>      |        |      |  |  |        |        |
| Activité alpha globale en Bq/L                 | 0,06   | Bq/L |  |  |        |        |
| Activité bêta globale en Bq/L                  | 0,04   | Bq/L |  |  |        |        |
| Activité Tritium (3H)                          | <8     | Bq/l |  |  |        | 100.00 |
| <b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>            |        |      |  |  |        |        |
| Bromates                                       | <3,0   | µg/l |  |  | 10,00  |        |
| Bromoforme                                     | 2,70   | µg/l |  |  | 100,00 |        |
| Chlorodibromométhane                           | 2,40   | µg/l |  |  | 100,00 |        |
| Chloroforme                                    | <0,5   | µg/l |  |  | 100,00 |        |
| Dichloromonobromométhane                       | 0,52   | µg/l |  |  | 100,00 |        |
| Trihalométhanes (4 substances)                 | 5,62   | µg/l |  |  | 100,00 |        |
| <b>PESTICIDES PYRETHRINOIDES</b>               |        |      |  |  |        |        |
| Acrinathrine                                   | <0,10  | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Alphaméthrine                                  | <0,10  | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Bifenthrine                                    | <0,020 | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Bioresmethrine                                 | <0,10  | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Cyfluthrine                                    | <0,10  | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Cyperméthrine                                  | <0,10  | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Dépaléthrine                                   | <0,050 | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Esfenvalérate                                  | <0,020 | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Fenpropathrine                                 | <0,050 | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Lambda Cyhalothrine                            | <0,050 | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Perméthrine                                    | <0,050 | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Piperonil butoxide                             | <0,020 | µg/l |  |  | 0,10   |        |
| Tefluthrine                                    | <0,020 | µg/l |  |  | 0,10   |        |

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00068746)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 5 novembre 2015

P/le Préfet,  
P/ la déléguée territoriale,  
par intérim ,  
l'ingénieur d'études sanitaires

signé :

Marc PASQUIER